

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Повне найменування суб'єкта господарювання: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скорочене найменування суб'єкта господарювання: КЗ "ЦНСП" Краснокутської селищної ради.

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 45449237

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 62002, Харківська область, Богодухівський район, селище Краснокутськ, вулиця Миру, будинок 138; Перець Сергій Миколайович, +30984815188, електронна пошта: kz.cnsd.krkut@meta.ua

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: Україна, 62011, Харківська область, Богодухівський район, село Козіївка, вулиця Спортивна, будинок 5-а.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту: КЗ "ЦНСП" Краснокутської селищної ради. Теплогенераторна комплексу громадських будівель та споруд с. Козіївка, яке відноситься до *третьої групи* об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: КЗ "ЦНСП" Краснокутської селищної ради. Теплогенераторна комплексу громадських будівель та споруд с. Козіївка не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування):

Теплогенераторна с. Козіївка призначена для обігріву комплексу громадських будівель та споруд, що відведені для місцевої лікарні а також стаціонарного догляду для осіб похилого віку.

Джерелами утворення забруднюючих речовин (далі по тексту ЗР) на території об'єкта являється паливовикористовуюче обладнання - котел КТН 100 СЕ - це газовий котел потужністю 100 кВт з автоматичним управлінням, складається з двох блоків по 50 кВт. Фактична потужність кожного блоку 48 кВт, загальна номінальна потужність котла 96 кВт.

Котел EURO THERM TECHNOLOGY КТН 50 СР А потужністю 50 кВт. Фактична потужність 48 кВт.

Всі котли працюють на природному газі. Опалювальне обладнання теплогенераторної має загальну номінальну потужність 150 кВт або 0,15 МВт., та фактичну потужність 144 кВт або 0,144 МВт. Річний об'єм виробництва теплової енергії становить 478,0 Гкал/рік.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На території підприємства на цей час знаходиться 3 організованих джерела викидів, з яких до атмосферного повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) - 0,090503 т/рік, оксид вуглецю - 0,035185 т/рік, Валовий викид складає: 0,125688 т/рік, а також парникові: азоту (1) оксид [N₂O] - 0,000207 т/рік, метан - 0,002070 т/рік, вуглецю діоксид - 115,529898 т/рік

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Фактичні викиди ЗР в атмосферне повітря від стаціонарних джерел не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Визначені потужності викидів відповідають вимогам **Наказу №309 від 27.06.2006** та забезпечують

дотримання нормативів ГДК та гігієнічних нормативів на межах СЗЗ та житлової зони по усіх інгредієнтах. Відповідно до цього природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. Регулювання викидів від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Адреса обласної держадміністрації до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002 м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. (057)705-21-53, e-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.