

Планове завдання для роботи уповноважених з питань безбар'єрності

«Один день з уповноваженим»

Об'єкти які підлягають огляду, мають конкретні бар'єри а саме:

1.Огляд входу до будівлі магазину «Посад», вулиця Миру №125.

-невірно облаштований пандус, схил не відповідає вимогам ДБН В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», біля пандуса на відстані 1,50 м. встановлена велостійка, яка перешкоджає використовувати пандус, відсутні поручні, тактильна плитка, маркування на входних дверях, що є критично важливими елементами.

2.Огляд входу до будівлі «Укрпошта», вулиця Миру №123.

-невірно облаштований пандус, схил не відповідає вимогам ДБН В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», відсутні поручні, тактильна плитка, маркування на входних дверях, що є критично важливими елементами.

3.Огляд входу до тимчасової споруди «Кулінічі», поблизу будинку №146

-відсутні поручні біля сходів та тактильна плитка що є критично важливими елементами а також відсутні маркування на входних дверях.

4.Огляд входу до будівлі магазину «Універмаг», вулиця Миру №129.

-невірно облаштований пандус, схил не відповідає вимогам ДБН В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», відсутні поручні, тактильна плитка, маркування на входних дверях.

5.Огляд входу до будівлі Будинку культури, провулок Театральний №12

-відсутні поручні біля сходів, тактильна плитка, маркування на входних дверях що є критично важливими елементами відповідно до вимог ДБН В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

6.Огляд зупинки громадського транспорту по вулиці Охтирська, (біля парку).

-відсутня тактильна смуга по всьому краю посадкового майданчика, контрасне виділення краю бардюру, схема маршрутів, розклад руху та номер транспорту в павільйоні зупинки, освітлення це необхідні вимоги ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів»

7.Перевірка пішохідного переходу по вулиці Миру №127, (біля будівлі ЦНАП).

-відсутня тактильна плитка з обох боків пішохідного переходу що є критично важливим елементом ДБН В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».